

# 令和7年両筑苑電力部分供給

別紙1

## 施設別概要書

No.	需要場所		電力供給条件				予定契約電力及び予定使用電力等		
	施設名	所在地	供給方式	標準電圧	計量電圧	標準周波数	予定契約電力 (Kw)※1	予定使用量 (KWh)※2	力率 (%)
				(V)	(V)	(Hz)			
1	両筑苑	福岡県久留米市北野町今山2399番地	交流3相3線式	20,000	6,000	60	214	689,533	100
総計			—	—	—	—	214	689,533	—

※1 契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測された需用電力が原則として、これを超えないものとする。

※2 月別の予定使用量は別紙2とする。

※3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地区の一般電気事業者の定める特定規模標準供給条件並びに特定規模需要選択供給条件による。